



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28

тел. 8(34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03 ф.8 (34922) 3-14-16

E-mail: gpn_yamal@mail.ru. onk@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальному образованию город Новый Уренгой

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 181/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад "Олененок"
(ОГРН 1028900631308, ИНН 8904031960)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Новый Уренгой майора внутренней службы Кулишова Виктора Анатольевича от 12.11.2021 № 181

Период: выездная проверка проведена в следующие сроки:
«19» ноября 2021 г., с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Выездная проверка проведена:

Шарпатым Ильёй Михайловичем – инспектором отделения по надзору за объектами нефтегазового комплекса отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой – государственным инспектором г. Новый Уренгой по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено: выездная проверка проведена в отношении объекта защиты: «здание детского сада», расположенный по адресу: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 9, объект категории значительного риска, эксплуатацию которого осуществляет Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Олененок" (ОГРН 1028900631308, ИНН 8904031960)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Стибнева Елена Владимировна заведующая МБДОУ «ДС «Оленёнок» (действует на основании приказа о назначении на должность от 02.09.2018 №253-л/с)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с применением не пожаростойких проводов (сертификаты подтверждающие соответствие проводов участвующих в системе пожарной автоматики не предоставлены) фактически применимы кабеля КСПВ.	ст. 4, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.11.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор по пожарному надзору –
 инспектор отделения по надзору за объектами
 нефтегазового комплекса
 ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой
 УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО
 лейтенант внутренней службы
 Шарпатый Илья Михайлович



должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

подпись, М.Л.П.

«30» ноября 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

забедующий С.В. Сметнева

должность, фамилия, инициалы

подпись

30» *11* 2021 года

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2–39–99

МЧС России: 8 (495) 400–99–99